



資訊機房檢查表

年 月

檢查項目		日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		星期															
機房環境檢查	機房溫度	溫度是否介於 20~25 度之間															
	機房濕度	濕度是否介於 30~60%之間															
	冷氣	冷氣機是否正常運作															
	消防系統	消防系統是否正常運作															
	UPS	UPS 負荷是否低於 60%															
	監視系統	CCTV 監視系統是否正常運作															
網路服務檢查	網路連線	對外網路是否正常運作															
	DNS	DNS 系統是否正常運作															
	MRTG	網路流量監控系統是否正常運作															
	Mail	郵件系統是否正常運作															
	FireWall /IPS	是否正常運作															
	學校網頁	校園入口網站(www.tajen.edu.tw)是否正常運作															
系統帳號		每年二月及九月清查各系統使用及管理帳號															
主機燈號		由外觀檢視各硬體設備燈號是否正常															
檢查人員確認																	
圖書資訊館數位學習中心職員：			圖書資訊館數位學習中心主任：														

正常：√ 異常：× 有異常已排除：△

(如有異常狀況時，請視情況填寫「資訊-程序-22-02 資訊設備報修紀錄單」或「資訊-程序-08-01 矯正及預防處理單」登錄列管，並研擬改善措施進行異常處理。)



資訊機房檢查表

年 月

查項目		日期	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		星期																
機房環境檢查	機房溫度	溫度是否介於 20~25 度之間																
	機房濕度	濕度是否介於 30~60%之間																
	冷氣	冷氣機是否正常運作																
	消防系統	消防系統是否正常運作																
	UPS	UPS 負荷是否低於 60%																
	監視系統	CCTV 監視系統是否正常運作																
網路服務檢查	網路連線	對外網路是否正常運作																
	DNS	DNS 系統是否正常運作																
	MRTG	網路流量監控系統是否正常運作																
	Mail	郵件系統是否正常運作																
	FireWall /IPS	是否正常運作																
	學校網頁	校園入口網站(www.tajen.edu.tw)是否正常運作																
系統帳號		每年二月及九月清查各系統使用及管理帳號																
主機燈號		由外觀檢視各硬體設備燈號是否正常																
檢查人員確認																		
圖書資訊館數位學習中心職員：										圖書資訊館數位學習中心主任：								

正常：√ 異常：× 有異常已排除：△

(如有異常狀況時，請視情況填寫「資訊-程序-22-02 資訊設備報修紀錄單」或「資訊-程序-08-01 矯正及預防處理單」登錄列管，並研擬改善措施進行異常處理。)